

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 144501

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

VÄGG- OCH DÖRRPARTI SFB 2074 – EI 30

- Innehavare** Sapa Building System AB, 574 81 Vetlanda
Tel: 0383-942 00, Fax: 0383-76 19 80,
Hemsida: www.sapabuildingsystem.se, Organisationsnr: 556114-5698
- Produkt** SFB 2074, glasade vägg- och dörrpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler.
Max vägghöjd är 3,6 m. Max dörrbladsstorlek för enkel-/pardörr är B×H 1306/2100 mm×2240 mm, klass E 30, EI 15, EI 30.
- Avsedd användning** Brandavskiljande vägg- och dörrpartier i byggnader.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--|-------|
| Brandteknisk klass E 30, EI 15, EI 30 | 5:221 |
| Brandgästthet klass S _a enligt EN 13501-2 | 5:221 |
- Tillhörande handlingar** -
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt ”Kontrollanvisningar till typgodkännande nr 144501”, daterade 2011-03-01 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkning skall ske hos tillverkare för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL eller motsvarande.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Tillverkarens namn, tillverkningsort och, vid behov, numret på beslutet om tillverkningskontroll
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Klass
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Namn, Ort, nummer

SITAC 1002
SFB 2074
144501
t ex **EI 30, S_a**
tillverkningsnummer
SP

Bedömningsunderlag Utlåtanden nr 97R13043A, 99R13197, 99E60499, P104265A, P203986 och P304296 från SP. Rapporter nr 99R13247B, P104732, P401537, P403832, P501736 och PX06314 från SP. Rapporter nr LP-818/02, LP-960.1/00 och LP-627.2/03 från ITB. Rapport nr FR 101/02 CP (E) från FIRES. Rapporter nr 2008-Efectis-R0788, 2008-Efectis-R0406 och 2006-Efectis-R0770.

Ritningar enligt ritningsförteckningar "Brandpartier SFB 2074 30 min" och "Brandpartier SFB 2074, med branddörr SFB 2060", daterade 11-02.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-09-30 och projektnummer P905583.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-02-28

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Per Adolfsson